



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LUBARTOWIE

ORG
dw OIS
22.04.2024
[Signature]

M Urban
22.04.2024
[Signature]

Egzemplarz Nr 1

21-100 Lubartów, ul. Lubelska 103
tel. 818552443, fax. 818546044
psse.lubartow@sanepid.gov.pl

Lubartów, dnia 13 kwietnia 2024r.


ONS-HDiM.9020.6.3.2024

Starostwo Powiatowe
w Lubartowie

21-100, 21-110

Wpłynęło dn. 19-04-2024

Przyjęto przez : Sekretariat



01600.EAN

Powiat Lubartowski
ul. Słowackiego 8
21-100 Lubartów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie przesyła w załączeniu skan protokołu znak: ONS-HDiM.9020.6.3.2024 z kontroli sanitarnej kompleksowej przeprowadzonej w dniu 12.04.2024r., w Internacie Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim, ul. Unieka 5, 21-110 Ostrow Lubelski w celu ewentualnego odniesienia się co do zawartych w treści protokołu ustaleń w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego protokołu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Lubartowie
[Signature]
mgr Agnieszka Kwiś-Kwiatkowska

Otrzymują:
Egz. Nr 1 - Adresat
Egz. Nr 2 - a/a

**Powiatowa Stacja
Sanitarно – Epidemiologiczna
w Lubartowie**

21 - 100 Lubartów, ul. Lubelska 103
tel. 81 855 24 43, fax 81 854 60 44
Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr ONS-IIDiM.9020.6.3.2024

Ostrów Lubelski, dnia 12.04.2024r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Żanetę Machoń, Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży, upoważnienie stałe do wykonywania czynności kontrolnych nr 7/2024.....
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

.....pracownika (-ów)
upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie.
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Internat Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim, ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski
tel. (81) 852-00-40 e-mail: zsostrów@o2pl
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Internat Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim, ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski
tel. (81) 852-00-40 e-mail: zsostrów@o2pl
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Powiat Lubartowski, ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów – Podmiot prowadzący
Internat Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim, ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski
tel. (81) 852-00-40 e-mail: zsostrów@o2pl
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)
mgr inż. Ryszard Smerdel – Dyrektor Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników)/telefon/faks/poczta elektroniczna)

**4. NIP/REGON/PKD odpowiednio NIP Powiatu: 714-18-91-281, NIP Placówki: 714-10-52-801 /
Regon Powiatu 431019193, Regon Placówki 000590562**

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

mgr inż. Ryszard Smerdel – Dyrektor Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu* nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę* nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 12.04.2024r. godz. 11⁵⁰

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: brak wymogu prawnego

Zastępca Inspektora
Ochrony Danych
Eel
mgr Ewelina Matuła

4. **Data i godzina zakończenia kontroli:** 12.04.2024r. godz. 14⁰⁰
5. **Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości: - 45 min**
 - kontrola utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego części mieszkalnej - 45 min
6. **Zakres przedmiotowy kontroli:** Kontrola sanitarna w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówkach oświatowo-wychowawczych oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości w obszarze:
 - utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego części mieszkalnej,
 - utrzymania należytego stanu sanitarno-technicznego ciągów komunikacyjnych,
 - utrzymania należytego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,
 - zapewnienia środków higieny osobistej oraz zachowania standardów dostępności do urządzeń sanitarnych,
 - zapewnienia systemu pierwszej pomocy,
 - utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego terenu urządzonego wokół placówki,
 - utrzymania należytego stanu sanitarno-technicznego miejsca gromadzenia odpadów stałych,
 - zapewnienia orzeczeń lekarskich pracowników internatu o zdolności do wykonywania prac przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.
7. **Wyposażenie użyte podczas kontroli***
 - dalmierz laserowy PP/S/K 03-01/HDiM, termometr elektroniczny PP/S/K/02-01/HDiM
8. **Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych****
 - nr i nazwa protokołu/ów* nie dotyczy
9. **Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*** nie dotyczy
10. **Korzystano* z wyników badań i pomiarów**
 - Protokół sprawozdawczo-opiniodawczy Nr 013811 z dnia 21.04.2023r. z dokonanej kontroli i oględzin przewodów kominowych i połączeń dymowych, spalinowych, wentylacyjnych oraz urządzeń grzewczo-kominowych w budynku Internatu położonym w Ostrowie Lubelskim, ul. Unicka 5. Kontrola przeprowadzona przez Zakład Usług Kominarskich „Florian” s.c. R. Bałamut, M. Galiński, ul. Norwida 2/2, 21-040 Świdnik. W wyniku kontroli stwierdzono, że przewody kominowe drożne, ciąg prawidłowy. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy odpowiadają w całości przepisom, wykonane konstrukcje i inne elementy mieszczą się w obowiązujących normach.
 - Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia w budynku Internatu z dnia 31.08.2023r. Badanie przeprowadził Wyniki pomiarów natężenia oświetlenia:
piętro I: 1.16 pokój – 415,00lx, 1.19 pokój – 418,67lx, 1.20 pokój – 365,67lx, 1.21 pokój – 383,67lx, 1.22 pokój – 406,83lx, 1.23 pokój – 444,17lx, piętro II: 2.02 pokój – 361,17lx, 2.04 pokój – 404,83lx, 2.05 pokój – 460,17lx, 2.06 pokój – 510lx, 2.08 pokój – 432,17lx, 2.14 pokój – 391,67lx, 2.15 pokój – 441,67lx, 2.16 pokój – 444,33lx, 2.17 pokój – 522,83lx, 2.18 pokój – 458,67lx, 2.19 pokój – 438,17lx, 2.20 pokój – 549lx, 2.21 pokój – 509,17lx, 2.22 pokój – 491,83lx.
 - Protokół z kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do placówki z dnia 01.09.2023r. Komisja w składzie: p. Społeczny Inspektor Pracy,
11. **Dokumenty oceniane w trakcie kontroli**
 - Dokumentacja pracowników do celów sanitarno - epidemiologicznych,
 - Regulamin funkcjonowania internatu przy Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim,

- Rejestr prowadzonych czynności porządkowych.
- Roczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2024r. Nr 301 472 z dnia 29.12.2023r., wystawiona przez Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie, ul. Rynek II, 21-100 Lubartów.
- Faktura Vat Nr FUS W00562.2024/00 z dnia 29.02.2024r. za dostarczanie wody i odbiór nieczystości płynnych za okres 31.01.2024r. – 29.02.2024r. wystawiona przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowie Lubelskim, ul. Batalionów Chłopskich, 21-110 OstrówLubelski.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* nie dotyczy

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – F/HDM/09 formularz kontroli dostępny w siedzibie PSSE w Lubartowie.

III. WYNIKI KONTROLI

1. **Informacje o kontrolowanym podmiocie** *np. stan formalno-prawny; nr wpisu do KRS; inne informacje istotne dla ustaleń kontroli*

Organem Prowadzącym Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim jest Powiat Lubartowski.

2. **Informacje istotne dla ustaleń kontroli** *np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego*

Internat wchodzi w skład Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim.

Liczba wychowanków: W bieżącym roku szkolnym do internatu przyjęto 75 wychowanków, w tym: 10 dziewcząt i 65 chłopców oraz 4 chłopców odbywających kursy - CKZ.

Liczba miejsc w internacie: 100 miejsc.

Zatrudnienie: W internacie pracuje 12 osób, w tym 11 osób stanowiących personel pedagogiczny.

Budynek internatu: Internat mieści się w budynku murowanym, jednopiętrowym. Pomieszczenia w budynku internatu spełniają wymagania w zakresie wysokości pomieszczeń oraz usytuowania poziomu podłogi względem terenu urządzonego przy budynku.

Ściany w pomieszczeniach internatu: W dniu kontroli stwierdzono, że na pierwszym piętrze budynku w pokoju nr 103, nr 108, na drugim piętrze budynku w pokoju nr 207, nr 211 ściany są brudne oraz na drugim piętrze budynku w pokoju nr 208 ściany są miejscowo brudne nad szafą ubraniową przy suficie.

Podłogi: Podłogi w pokojach mieszkalnych, na traktach komunikacyjnych oraz w pomieszczeniach sanitarnych wykonane są z płytek terakoty. W dniu kontroli stwierdzono, że podłogi utrzymane są czysto i w dobrym stanie technicznym.

Wyposażenie techniczne budynku: Budynek internatu podłączony jest do wodociągu zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę w Ostrowie Lubelskim do sieci zbiorowego odprowadzania ścieków w Ostrowie Lubelskim. W dniu kontroli do wglądu przedstawiono do wglądu fakturę na dostarczanie wody i odbiór nieczystości płynnych wystawioną przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowie Lubelskim, ul. Batalionów Chłopskich, 21-110 Ostrów Lubelski.

Woda bieżąca ciepła: w pomieszczeniach sanitarnych zapewniona jest przez całą dobę, źródłem ciepłej wody jest gruntowa pompa ciepła oraz solary słoneczne.

Ogrzewanie pomieszczeń jest zapewnione przez gruntową pompę ciepła.

Mikroklimat pomieszczeń mieszkalnych: We wszystkich pomieszczeniach internatu zapewniona jest wentylacja grawitacyjna.

Okna posiadają konstrukcję umożliwiającą swobodne otwieranie w 50% ich powierzchni.

Oświetlenie sztuczne w pomieszczeniach jest jarzeniowe lub żarowe. Punkty świetlne są czynne, zaopatrzone w osłony. W dniu kontroli przedstawiono do wglądu protokół z pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego z dnia 31.08.2023r. – wyniki prawidłowe.

Pomiary temperatury powietrza w pomieszczeniach: W dniu kontroli dokonano pomiaru temperatury powietrza w 3 pokojach mieszkalnych. Zmierzona temperatura powietrza wynosi 21,0°C, 21,1°C, 22,0°C.

Pomieszczenia mieszkalne internatu: W internacie znajduje się 25 pokoi mieszkalnych. Pokoje są 3-4-ro osobowe. Powierzchnia pokoi sypialnych wynosi 19,24m² (wymiary 3,63m x 5,30). W pokojach sypialnych znajdują się łóżka jednoosobowe wyposażone w poduszkę, kołdrę, koce, komplet pościeli, szafy ubraniowe, szafki przyłóżkowe, stół, krzesła, kosz na śmieci. Każdy wychowanek ma do dyspozycji szafę dwudziałową z częścią wieszakową i z półkami lub część wieszakową i dwie półki. Stan techniczny i sanitarny mebli i sprzętu jest prawidłowy. Podczas kontroli dyżurujący wychowawca w internacie poinformował, że wychowankowie przywożą ze sobą własny komplet pościeli (prześcieradło i poszewki). Pościel, bielizna pościelowa jest kompletna, niezniszczona. Kocę, narzuty są czyste, niezniszczone.

Świetlica: Na I piętrze budynku internatu w pokoju 105 znajduje się świetlica o powierzchni 36,16m² (wymiary 3,69m x 9,80m). Na wyposażeniu świetlicy znajdują się dwa stoły, krzesła, dwie kanapy, dwa telewizory, regały. Wyposażenie i sprzęt jest w dobrym stanie technicznym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, punkty świetlne czynne, zaopatrzone w osłony.

Pokój do nauki: Na pierwszym piętrze budynku internatu znajduje się pokój przeznaczony do cichej nauki. Pokój jest wyposażony w kanapę, stolik, przy pokoju znajduje się pomieszczenie sanitarnohigieniczne. Oświetlenie naturalne oraz sztuczne, punkty świetlne czynne, ledowe, zaopatrzone w osłony. Pomieszczenie utrzymane czysto.

Pomieszczenia sanitarne: Na potrzeby mieszkańców internatu wydzielone są pomieszczenia higienicznosanitarne ogólnodostępne z korytarza odrębne dla dziewcząt i chłopców.

Do dyspozycji dziewcząt wydzielono jedno pomieszczenie sanitarne na I piętrze budynku, wyposażone w: 2 umywalki, 4 kabiny ustępowe; pomieszczenia natryskowni wyposażone są w 6 natrysków i 7 umywalk.

Do dyspozycji chłopców wydzielono jedno pomieszczenie sanitarne na II piętrze budynku, wyposażone w: 2 umywalki, 4 kabiny ustępowe; pomieszczenia natryskowni wyposażone są w 6 natrysków i 7 umywalk.

Ogólna liczba urządzeń sanitarnych w budynku internatu w pomieszczeniach sanitarnych to: 4 umywalki, 8 kabin ustępowych; w pomieszczeniach natryskowni: 12 natrysków, 14 umywalk. Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych są zachowane.

Ściany w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych do wysokości 2 m oraz posadzki w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych są zmywalne i odporne na działanie wilgoci. Pomieszczenia sanitarne wyposażone są w papier toaletowy oraz mydło w płynie w dozowniku, natomiast środki higieny osobistej mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i przechowują w pokojach.

Pomieszczenia - porządkowe: Pomieszczenie porządkowe do przechowywania sprzętu porządkowego, środków czystościowych i dezynfekujących usytuowane jest w pomieszczeniu sanitarnym dla chłopców na II piętrze budynku. Środki dezynfekujące przechowywane są w oryginalnych opakowaniach, na etykietach preparatów do dezynfekcji opisane jest ich zastosowanie. W dniu kontroli środki czystościowe, dezynfekcyjne i środki do utrzymania higieny osobistej są zapewnione w odpowiedniej ilości z aktualnym terminem przydatności, przechowywane prawidłowo. Prowadzony jest rejestr czynności porządkowych wykonywanych na terenie obiektu. Podmiot posiada karty charakterystyki stosowanych preparatów dezynfekujących. Do podłóg stosowany jest uniwersalny płyn do mycia – „Floor all Purpose Ceaner”, do mycia i dezynfekcji powierzchni zmywalnych, powierzchni mebli, szafek, stolików, biurek, krzeseł, klamek, poręczy stosowany jest preparat o nazwie „Clinex DEzo Fast” z datą

ważności = 15.02.2024r.(2 lata od daty produkcji), do dezynfekcji pomieszczeń sanitarnych (umywalki, muszle ustępowe, pisuary) stosowany jest środek „Domestos”, Cinex WC” oraz „W3 Forte C’linex”. Do mycia rąk stosowane jest mydło antybakteryjne w płynie „Poezja”.
System pierwszej pomocy: W pomieszczeniach internatu (pokój wychowawców) znajdują się apteczki wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe oraz instrukcje udzielania pierwszej pomocy.

Pokój dla chorych: W obiekcie zapewniono wydzielone miejsce izolacji dla osób z objawami wskazującymi na wystąpienie infekcji. Izolatka znajduje się na parterze budynku w wyłączzonej części dydaktycznej szkoły, w pobliżu izolatki na tym samym piętrze znajduje się wydzielone pomieszczenie sanitarnohigieniczne.

Teren obiektu: Posesja jest ogrodzona, oświetlona, oznakowana. Nawierzchnia dróg, przejść jest równa i utwardzona.

Gromadzenie nieczystości stałych: Nieczystości stałe gromadzone są w koszach wyposażonych w jednorazowe wkłady foliowe, a następnie usuwane są do 4 kontenerów zbiorczych o poj. po 1100l usytuowanych na posesji internatu. Odległość gromadzenia odpadów stałych od okien i drzwi budynku jest zachowana, wynosi powyżej 10 m. Odbiorcą nieczystości stałych jest firma - Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej. W dniu kontroli przedstawiono do wglądu roczną opłatę za 2024r. za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Palenie tytoniu: Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia. W widocznych miejscach umieszczone są odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych.

Warunki do uprawiania sportu i rekreacji: Wychowankowie internatu w wyznaczonych godzinach w ramach rekreacji mogą korzystać z sali gimnastycznej Zespołu Szkół.

Badanie wody ciepłej w kierunku Legionella sp. Nr 10050/03/22 zostało wykonano dyrektora placówki, rz na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) istnieje obowiązek badania wody ciepłej w kierunku wykrycia bakterii Legionella sp. Badania powinny być przeprowadzane przez dwa kolejne lata następnie po okresie trzech lat od ostatniego badania należy powtórzyć cykl badań od początku.

W dniu kontroli przedstawiono do wglądu - Sprawozdania z badań ciepłej wody w kierunku wykrycia bakterii Legionella sp. Nr 10050/03/22 oraz Nr 10050/03/22 z dnia 30.03.2022 r. wykonane przez Laboratorium Usługowo-Badawcze „Biochemik” Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 15, 21-400 Luków.

.....
.....

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

- a) Na pierwszym piętrze budynku w pokoju nr 103, nr 108, na drugim piętrze budynku w pokoju nr 207, nr 211 ściany są brudne oraz na drugim piętrze budynku w pokoju nr 208 ściany są miejscowo brudne nad szafą ubraniową przy suficie.

naruszono w szczególności przepisy:

- Ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2023 r. poz. z 1284 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604).

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, ~~dokonano~~/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

4. Za stwierdzone ^(podać numer strony protokołu, oświadczenia lub wyraży błędne i te, które je zastępują) nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/ ~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na

.....X..... ^(imię i nazwisko/ stanowisko) słownie.....

w wysokości.....X.....
(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna).....X.....

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr.....X..... z dnia

.....X.....
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczona o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/ nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

.....
(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się ~~nie zapoznano się~~**

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

DYREKTOR
Ryszard Smerdel
mgr inż. Ryszard Smerdel

.....
(czytelny podpis osób obecnych - podane kontrolni)

Asystent
Zaneta Machoń
mgr inż. Zaneta Machoń

.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: Skan protokołu kontroli będzie przesłany do podmiotu prowadzącego

Protokół kontroli otrzymałem (-am) w dniu: 12.04.24 v.....

PROKURATOR
Krzysztof Szwarc

PROKURATOR
Krzysztof Szwarc

.....
czytelny podpis osoby odbierającej protokół, przed podmiotem.

W trakcie kontroli wykorzystano ~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli**

- Ocena stanu sanitarnego internatu, bursy oraz innych placówek całonocnych zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie nauki poza miejscem stałego zamieszkania - F/HDM.09(1 szt.)

.....

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

Od: HDiM PSSE Lubartów. <hdim.psse.lubartow@sanepid.gov.pl>
Wyslano: piątek, 19 kwietnia 2024 13:46
Do: Starostwo Powiatowe (starostwo@powiatlubartowski.pl)
Temat: Protokół - Internat Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim
Załączniki: 2024_Protokół - Internat Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim.zip

Protokół - Internat Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

hdim.psse.lubartow@sanepid.gov.pl



Państwowa Inspekcja Sanitarna | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubartowie

- [ul. Lubelska 103, 21-100 Lubartów](#)
- [81-855-24-43, 81-855-22-07](#)
- [81-854-60-44](#)
- psse.lubartow@sanepid.gov.pl
- www.gov.pl/web/psse-lubartow

Niniejsza wiadomość, wraz z ewentualnymi załącznikami, stanowi informację chronioną przed ujawnieniem i jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej adresatem. Jeżeli odbiorca tej wiadomości nie jest jej adresatem, informujemy, że otrzymali ją państwo omyłkowo oraz że jej ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie jest zabronione.

W przypadku omyłkowego otrzymania niniejszej wiadomości prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie jej z komputera wraz z załącznikami

Jednocześnie informujemy, że administratorem danych osobowych użytych w niniejszej korespondencji jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie z siedzibą w Lubartowie, ul. Lubelska 103, a inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem e-mail: insp.ochrony.danych@psse.lubartow.gov.pl

Każda osoba przysyłając wiadomość zawierającą jej dane osobowe drogą elektroniczną ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wszelkie informacje dotyczące zasad i celów przetwarzania znajdziecie Państwo w klauzuli informacyjnej dostępnej pod adresem <https://www.gov.pl/web/psse-lubartow/obrotowe-informacyjna>