

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:  
„Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania pn. „Zielony Ostrów Lubelski” - termomodernizacja budynków z budową systemu geotermalnego, modernizacją sieci ciepłowniczej i energetycznej z fotowoltaiką”, które jest realizowane w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program

**POWIAT LUBARTOWSKI** Inwestycji Strategicznych.

ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów

tel. 81 855-28-65, NIP 714-18-91-281

Lubartów, dnia 17.08.2022 r.

Numer sprawy: ZPB.272.19.2022

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu przetargowym**

**Dotyczy postępowania przetargowego na wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania pn. „Zielony Ostrów Lubelski” - termomodernizacja budynków z budową systemu geotermalnego, modernizacją sieci ciepłowniczej i energetycznej z fotowoltaiką.**

## **WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz1129 ze zm.) zawiadamia się, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia. W związku z powyższym udzielono niżej wymienionych wyjaśnień.

### **Zamawiający, na poniższe pytania udziela odpowiedzi:**

**Pytanie:** Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie odwiertów na głębokość do 100m?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza wykonanie odwiertów na głębokość do 100m pod warunkiem wykazania w dokumentacji projektowej przedstawionej Zamawiającemu do akceptacji, że zaprojektowane odwierty zmieszczą się w wyznaczonym przez Zamawiającego obszarze, przy zachowaniu wymaganych odległości min. podanych w PFU. Obliczenia doboru głębokości muszą wynikać z rzeczywistego profilu gruntu określonego na podstawie odwiertu próbnego.

  
**STAROSTA**  
Ewa Zybała